



EU-Konformitätserklärung

Produktname: Rish Ex11xx, Rish Ex21xx, Rish Ex43xx

Hersteller: Rishabh Instruments Ltd.

Adresse: F-31, MIDC Satpur, Nashik-422007, Maharashtra, Indien

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Der oben genannte Hersteller erklärt hiermit, dass die oben genannten Energiezähler die wesentlichen Anforderungen und Bestimmungen der Richtlinie(n) erfüllen.

Richtliniennummer	Richtlinienbezeichnung
2014/32/EU	Messgeräte richtlinie (MID)
2014/35/EU	Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen – Niederspannungsrichtlinie
2011/65/EU und (EU) 2015/863	Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten – RoHS-Richtlinie

und mit den folgenden harmonisierten Normen bzw. normativen Dokumenten übereinstimmen.

Norm	Normbeschreibung
IEC 62052-11:2020	Elektrizitätszähler – Allgemeine Anforderungen, Prüfungen und Prüfbedingungen – Teil 11: Messeinrichtungen
IEC 62053-21:2020	Elektrizitätszähler – Besondere Anforderungen – Teil 21: Elektronische Wechselstrom-Wirkverbrauchs zähler (Genauigkeitsklassen 0,5, 1 und 2).
EN 50470-1:2006	Elektrizitätszähler (Wechselstrom) – Teil 1 – Allgemeine Anforderungen, Prüfungen und Prüfbedingungen – Messeinrichtungen (Klassenindizes A, B und C)
EN 50470-3:2022	Elektrizitätszähler – Teil 3: Besondere Anforderungen – Elektronische Wechselstrom-Wirkverbrauchs zähler (Klassenindizes A, B und C)
IEC 63000:2016	Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikprodukten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe

Die Konformitätserklärung ist nicht mehr gültig, wenn ohne schriftliche Genehmigung von Rishabh Instruments Limited: -

das Produkt verändert, ergänzt oder in sonstiger Weise geändert wird;





RISHABH INSTRUMENTS LIMITED

(Formerly Rishabh Instruments Private Limited)

- Komponenten, die nicht Bestandteil des Zubehörs sind, sofern vorhanden, in das Produkt integriert werden;
- das Produkt unsachgemäß verwendet oder installiert wird.

Autorisierte Unterschrift:

Herr Shailesh Bawankule

Manager – Qualität

Ort: Nashik

Datum: 24.01.2026



Measure



Control



Record



Analyze